



Provincia Reg. di Palermo

COMUNE DI TORRETTA

Piazza Vittorio Emanuele - 90040 - Tel. 0918670231 - Fax 0918670764
c.f. 80020560829 - p.i. 0074466082

Prot. 11776
15-10-14

li

ORDINANZA N. 102

IL SINDACO

Premesso che:

L'Asp Palermo-Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale, con nota prot. 1784 del 13/10/2014, pervenuta il 14/10/2014 ha comunicato che il controllo microbiologico dell'acqua prelevata in data 08/10/2014 presso la fontanella di Via Ten. Rosario Mutolo ha rilevato la presenza di Coliformi Totali a 37C 2UFC/100ml non conformi ai parametri microbiologici previsti dal D.Lgs 31/2001;

Considerato che, nelle more di effettuare i controlli sulla rete idrica e sulle cause di tale inquinamento, al fine di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica, è necessario vietare momentaneamente l'utilizzo dell'acqua per uso alimentare distribuita tramite acquedotto in tutto il territorio comunale;

- **Visto** il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006 " Norme in materia ambientale " e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Sino a quando ulteriori accertamenti microbiologici avranno accertato la rispondenza dell'acqua ai parametri previsti dal D.Lgs.31/2001, **vietare in tutto il territorio comunale, l'uso dell'acqua distribuita tramite acquedotto per tutti gli usi alimentari.** E' consentito l'uso per tutte le operazioni di igiene domestica (lavaggio indumenti, stoviglie, ambienti, scarico wc e per pratiche di igiene personale che non comportino ingestione di acqua.

INTIMA

Al gestore del Servizio Idrico Integrato ATO1PA di:
effettuare ogni controllo e verifica circa le anomalie riscontrate e di comunicare a questa Amministrazione gli interventi previsti o posti in essere per l'eliminazione del problema;
Adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire l'approvvigionamento alle utenze interessate con acqua potabile eventualmente autotrasportata;

SI DISPONE

Che il presente provvedimento:

venga reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, l'affissione all'albo pretorio on line e inserimento sul sito internet del Comune www.comune.torretta.pa.it:

sia trasmesso per gli adempimenti di competenza :

Al Comando Polizia Municipale;

Al Comando Stazione carabinieri di Torretta;

Al Gestore del Servizio Idrico Integrato ATO1PA

AVVISA

Che a norma dell'art.3 comma 4 della legge 7.8.1990 n.241 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 gg. Al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ed entro 120 gg.al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
(Dott. Salvatore Gambino)

